
AXITEC

Irengimo ir naudojimo instrukcijos

Saulės moduliai

Gamybos serija AC

ENERGY FOR A BETTER WORLD



INDEKSAS

1	IVADAS.....	3
2	JSTATYMAI IR TAISYKLĖS	3
3	BENDRA INFORMACIJA.....	4
3.1	Produkto identifikavimas	4
3.2	Bendrosios taisyklės ir saugos priemonės	5
3.3	Priešgaisrinė apsauga.....	6
4	MONTAVIMO IR SURINKIMO INSTRUKCIJOS	6
4.1	Pastabos dėl surinkimo	6
4.2	Vietos pasirinkimas	7
4.3	Suderinimas	7
5	MECHANINIS ĮRENGIMAS	8
5.1	Montavimas su spaustukais	8
5.2	Montavimas naudojant montavimo angas.....	10
5.3	Montavimas su įterpimo sistemomis	10
6	ELEKTROS INSTALACIJA.....	11
6.1	Elektros projektavimas.....	11
6.2	Aplenkimo diodas	12
6.3	Įžeminimas.....	13
7	PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	13
7.1	Techninė priežiūra.....	13
7.2	Valymas	14
8	ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS	14

1 Įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote "AXITEC Energy GmbH & Co KG" ("Axitec") saulės modulius. Tinkamai eksploatuojant ir prižiūrint, AXITEC saulės moduliai ilgus metus jums užtikrins švarią ir atsinaujinančią saulės energiją. Šiame vadove pateikiama būtina montavimo, techninės priežiūros ir saugos informacija. Laikykite šį vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.

Nesilaikant šių montavimo instrukcijų, gali būti sugadintas turtas ir (arba) sužalotas žmogus. AXITEC neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl tokio pobūdžio nesilaikymo.

"Axitec Energy GmbH & Co KG" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti saulės modulių konstrukciją ir (arba) techninius duomenis. Todėl privalomas tik gamybos metu galiojantis duomenų lapas. Todėl prieš pateikiant užsakymą primygintai rekomenduojama patikrinti, ar šie duomenų lapai yra aktualūs. Atliekant saulės modulių montavimo ar kitus darbus, būtina vadovautis atitinkamo modulio gamybos metu galiojančiais duomenų lapais ir naudotojo informacija. Senesnių ar naujesnių dokumentų turinys gali būti neteisingas dėl per tą laiką įvykusiu gaminio pakeitimų.

Ši montavimo ir naudojimo instrukcijų versija pakeičia visas ankstesnes versijas.

Diegimo instrukcijos buvo išverstos mašininiu būdu.

Iškilus klausimams dėl dokumento versijų skirtingomis kalbomis aiškinimo, vokiečių ir anglų kalbų versijos yra autoritetingos.

2 Įstatymai ir taisyklės

Saulės modulių mechaninis ir elektrinis montavimas turi atitikti montavimo vietoje galiojančius vietos teisės aktus, įskaitant elektros energijos įstatymus, statybos taisykles ir elektros jungčių reikalavimus. Šie reglamentai skiriiasi priklausomai nuo vietovės, pvz., pastato stogo įrengimas, ant žemės montuojamas įrengimas ir t. t. Reikalavimai taip pat gali skirtis priklausomai nuo įrengtos sistemos įtampos - nuolatinės ar kintamosios srovės. Dėl konkrečių reikalavimų kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

3 Bendra informacija

3.1 Produkto identifikavimas

Kiekvienas modulis turi keturias etiketes

1x vardinė lentelė:


Aprašomas gaminio tipas; vardinė galia, vardinė srovė, vardinė įtampa, atvirojo jungimo įtampa, trumpojo jungimo srovė (matuojama standartinėmis bandymo sąlygomis STC; matavimo paklaida +/- 3 %), svoris, matmenys ir t. t. Didžiausia sistemos įtampa, priklausomai nuo modulio tipo, yra 1000 V arba 1500 V nuolatinės srovės įtampa.

3x serijos numeris:

Kiekvienas modulis turi unikalų serijos numerį, kuriame, be kitų duomenų, užkoduoti pagaminimo metai ir mėnuo. Viena serijinio numero plokštélé yra stacionariai pritvirtinta priekyje po stiklu, antroji - gale po tipo plokšteli, o trečioji - modulio rėmo šone.




Vienspalvė stiklo plėvelė




a) Jungiamoji dėžutė

dvipusis



b) vardinė lentelė

"Monofacial" dvigubas
įstiklinimas



(c) serijos numeris

3.2 Bendrosios taisyklių ir saugos priemonės

Prieš pradédami montuoti fotovoltaikinę sistemą, turite susipažinti su atsakingų institucijų ir energijos tiekėjo nuostatomis, gairėmis ir patvirtinimo reikalavimais. Jų reikia laikytis montuojant. Būtina laikytis visų galiojančių vietinių, regioninių ir nacionalinių teisinių potvarkių ir taisyklių, ypač priešgaisrinės apsaugos potvarkių.

Netinkamai atlikus montavimo ar paleidimo darbus, gali būti pažeisti žmonės arba saulės moduliai.

Projektuojant sistemą rekomenduojama numatyti aptarnavimo praėjimą.

Dirbdami visada dėvėkite apsauginius akinius ir avėkite apsauginius batus. Jei reikia, laikykite atitinkamų profesinių asociacijų ar atitinkamų institucijų taisyklių ir rekomendacijų. Fotovoltaikinės sistemos darbų negalima atlikti lyjant lietui, sningant ar pučiant vėjui.

Stiklo paviršius ir modulio rémas gali įkaisti nuo saulės spinduliuotės, todėl kyla nudeginimų pavojus. Jei reikia, naudokite apsaugines pirštines.

Saugumo sumetimais sugedę saulės moduliai turi būti nedelsiant pakeisti.

Čia aptariami AXITEC saulės moduliai atitinka A taikymo klasės, t. y. pavojingos įtampos (IEC 61730: daugiau kaip 50 V nuolatinės srovės arba daugiau kaip 240 W; EN 61730: daugiau kaip 120 V nuolatinės srovės) ir pavojingų elektros įrenginių, prie kurių paprastai tikimasi neribotos prieigos, reikalavimus.

Saulės šviesos veikiami saulės moduliai generuoja nuolatinę įtampą. Bet koks kontaktas su 30 V ar aukštesne nuolatine įtampa gali būti mirtinas.

Nuosekliai jungkite tik tos pačios vardinės išėjimo srovės saulės modulius. Kai saulės moduliai sujungti nuosekliai, bendra įtampa lygi atskirų saulės modulių įtampų sumai. Didžiausią saulės modulių sistemos įtampą rasite atitinkamame duomenų lape.

Saulės modulių negalima panardinti į vandenį.

Dirbtinai nefokusuokite saulės šviesos į modulį per veidrodžius, lėšius ar kitus prietaisus.

Saulės modulius su >2 m stiklo paketu² Vokietijoje galima montuoti tik nuo pastatų nepriklausomose saulės energijos sistemose viešai neprieinamose vietose, kurių aukštis neviršija 3 m.

Jei saulės moduliai sumontuoti pagal šias instrukcijas, sistemos komponentai turi leisti saulės moduliams tinkamai veikti. Jei saulės moduliai veikia netinkamai, garantija gali būti panaikinta arba bent jau labai apribota.

Daugiau informacijos apie AXITEC saulės modulius rasite saulės modulių duomenų lapuose. Duomenų lapus galima rasti internte adreso www.axitecsolar.com.

3.3 Priešgaisrinė apsauga

Jei turite klausimų dėl pastatų saugos ir priešgaisrinės apsaugos pastatuose gairių ir taisyklių, kreipkitės į atsakingą vietos valdžios instituciją.

Naudokite jėzeminimo nuotėkio jungiklius ir saugiklius pagal vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Nenaudokite saulės modulių šalia įrangos arba vietose, kur gali susidaryti degiujų dujų.

Mūsų moduliai atitinka C priešgaisrinės apsaugos klasę pagal IEC 61730-2. Paprastai galima daryti prielaidą, kad ant stogų, pagamintų iš A klasės statybinių medžiagų, t. y. nedegių, pagal DIN EN 13501, gaisro pavoju bet kuriuo atveju gali būti vertinamas kaip mažas, jei mūsų moduliai tinkamai sumontuoti. Kai modulis montuojamas ant stogo, jis gali būti montuojamas tik ant tam tikslui patvirtintos ugniai atsparios stogo dangos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju reikia atskirai vietoje patikrinti, kiek modulių montavimas galimas pagal atitinkamas priešgaisrinės apsaugos taisykles ir ar prireikus reikia imtis papildomų priemonių. Atsakomybė už profesionalų montavimą pagal taisykles visada tenka montavimo įmonei.

4 Montavimo ir Mon tage instrukcijos

4.1 Pastabos dėl surinkimo

Saulės modulius iš pakuotės rekomenduojama išimti tik montuojant.

Sudėdami saulės modulius vienas ant kito, neviršykite viršutinės ribos, nurodytos ant pakuotės dėžutės.

Prieš išpakuodami saulės modulius, laikykite pakuotės dėžę vėdinamoje, nuo lietaus apsaugotoje ir sausoje vietoje.

Stiklo paviršių negalima pažeisti ar subraižyti; ypač negalima mechaniskai paveikti modulio galinės dalies (pvz., aštriaus, kietais daiktais).

Nestovėkite ant saulės modulių ar modulių rėmu.

Saulės moduliai neturi būti montuojami veikiami lenkimo įtempimo, o montuojant negalima susukti rémo dalių.

Saulės modulis neturi būti suspaustas išilgai šonų.

Montuojant saulės modulius su jais reikia elgtis atsargiai. Smūgiai į priekinę ir galinę dalis arba į kraštus gali pažeisti modulį.

Montuodami ant stogo įsitikinkite, kad stogo statika (jei reikia, kreipkitės į statikos inžinierių) yra pakankamų matmenų, kad galėtų absorbuoti fotovoltaikos sistemos apkrovą.

Draudžiama keisti ar remontuoti saulės modulį (pvz., papildomai gręžti skyles modulio rėmelyje, nuimti tipo plokštelę)!

Kad būtų užtikrintas pakankamas galinis vėdinimas, tarp rémo apačios ir stogo dangos turi būti ne mažesnis kaip 10 cm atstumas. Mažesnį atstumą galima taikyti tik pasitarus su AXITEC.

Modulio rème esančių drenažo angų negalima uždaryti, net ir montavimo rémo. Nurodytos jėzeminimo angos skirtos tik rėmui jėzeminti.

4.2 Vietos pasirinkimas

Jūrų ir mobiliosios programos paprastai neįtraukiamos. Plūduriuojantys įrenginiai tik pasikonsultavus su AXITEC.

Jei saulės moduliai montuojami netoli jūros, nuo kranto linijos turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 500 m atstumas.

Negalima atesti saulės modulių akinimo galimybės. Todėl saulės modulių negalima montuoti tose vietose, kur akinimas gali kelti pavojų.

Saulės modulių naudojimas vietovėse, kuriose sniego apkrova siekia 3600 Pa, priklauso nuo įrengimo tipo (žr. 5. Mechaninis įrengimas) ir modulių tipų.

Įsitikinkite, kad šalia įrengimo vietas negali atsirasti degiuju dujų.

Saulės moduliai turi būti montuojami tokioje aplinkoje, kurioje būtų užtikrinta, kad darbinės temperatūros intervalas nuo -40 °C iki +85 °C nebus žemesnis arba viršytas. Ypač karštoje aplinkoje reikia pasirūpinti, kad už saulės modulių būtų užtikrinta pakankama oro cirkuliacija.

Reikia vengti bet kokio modulio lauko užtemdymo.

Pavyzdžiui, Vokietijoje modulis negali būti montuojamas kaip viršutinis stiklas.


4.3 Suderinimas

Jei įmanoma, visi saulės moduliai turi būti išdėstyti vienodai.

Saulės modulius galima montuoti ir vertikaliai, ir skersai (žr. 5. Mechaninis montavimas).

Saulės moduliai turi būti prityirtinti taip, kad tirpstantis ir lietaus vanduo galėtų laisvai nutekėti ir modulis nebūtų nuolat sušlapęs.

Siekiant padidinti dvimačių saulės modulių galinės pusės našumą, reikėtų kuo labiau vengti šešeliavimo nuo pagrindo. Didelio albedo pagrindas ir didesnis atstumas tarp modulio ir pagrindo taip pat teigiamos įtakos dviaukščių saulės modulių energijos išeigai.



Pakreipimo kampus:

Saulės moduliai turi būti pastatyti ne mažesniu kaip 10° kampu į žemę. Būtina laikytis statybos taisyklių (Vokietijoje - ne daugiau kaip 75°).

Priklausomai nuo polinkio kampo, saulės moduliai duoda skirtinę našumą. Optimalus pasvirimo kampus priklauso nuo saulės modulių vietas ir azimuto.

Visi nuosekliai sujungti saulės moduliai turi būti orientuoti vienodai, kad būtų gaunama optimali energija.

5 Mechaninis įrengimas


Saulės moduliai turi būti montuojami ne mažesniu kaip 5 mm atstumu nuo kito modulio.


Laikikliai, tvirtinimo apkabos, varžtai ir kiti tvirtinimo elementai turi būti prekyboje prieinami ir nerūdijantys. Visų pirma tvirtinimo elementai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų vietines vėjo ir sniego apkrovas.

5.1 Montavimas su spaustukais

Naudojant montavimo gnybtus, saulės moduliai turi būti pakaitomis tvirtinami prie statamsčių bent keturiuose taškuose. Gnybtų padėtis turi būti montavimo zonoje. Montavimo gnybtai turi apimti visą modulio rėmą ir prispausti saulės modulį prie statamsčių. Jie turi būti sumontuoti nesukant. Naudojami modulio gnybtai neturi liesti priekinio stiklo ir neturi deformuoti rėmo.

Tikslią montavimo gnybtų priveržimo momento vertę rasite gnybtų gamintojo specifikacijoje.





Projektinės apkrovos* (slėgis / siurbimas) leistiniems įrengimo variantams

Modulio tipas	Montavimo variantas					
	(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)
108 lastelių						
120 celių	3600/1600 Pa		3600/1600 Pa	1600/1600 Pa	1200/1200 Pa	1200/1200 Pa
60 lastelių						
144 lastelių	1600/1600 Pa		3600/1600 Pa	-	-	-
72 lastelių						
132 lastelių	1600/1600 Pa		1600/1600 Pa	-	-	-


*bandymas atliktas su 1,5 karto didesne bandymo apkrova statmenai saulės modulio plokštumai

Pavyzdys:

Modulio tipas	Modulis			Atstumo modulio tvirtinimo ilgoji pusė		Atstumo modulio tvirtinimo trumpoji pusė	
	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Gylis [mm]	min [mm]	max [mm]	min [mm]	max [mm]
108 lastelių	1722	1134	30	330,5	530,5	100	300

5.2 Montavimas per tvirtinimo angas

Vietoj montavimo gnybtų saulės modulius prie pagrindo taip pat galima tvirtinti naudojant rémo (ilgojoje modulio pusėje) esančias montavimo angas. Montavimo varžtai turi būti pakaitomis pritvirtinti prie statramsčių ne mažiau kaip keturiuose taškuose.



Surinkimas - gręžimas	Sraigtas	rekomenduojama Užveržimo momentas
14*9 mm	M8	12,5 Nm - 18 Nm
10*6,5 mm	M6	8 Nm - 12Nm

Nominali apkrova* (slėgis / jsiurbimas) montuojant su montavimo angomis

Modulio tipas	Montavimo variantas		
	Vidinės 4 skylės (I)	Išorinės 4 skylės (A)	400 mm skylės
108 ląstelių			
120 celių	3600 Pa / 1600 Pa	1600 Pa / 1600 Pa	-
60 ląstelių			
144 ląstelių	1600 Pa / 1600 Pa	1600 Pa / 1600 Pa	1200 Pa / 1200 Pa
72 ląstelių			
132 ląstelių	1600 Pa / 1600 Pa	1600 Pa / 1600 Pa	1200 Pa / 1200 Pa

*bandymas atliktas su 1,5 karto didesne bandymo apkrova statmenai modulio plokštumai

144 elementų XXL ir 132 elementų XQ moduliai turi papildomas 4 montavimo skyles, išdėstytais 400 mm atstumu, kurios tinka sekimo laikiklių sistemos gaminiams.

5.3 Montavimas su įterpimo sistemomis

Jei įdėklų sistemos gamintojas neturi patvirtinimo, galima prašyti atskirų įdėklų sistemų patvirtinimų.

6 Elektros instalacija

Atskirų saulės modulių elektrinis sujungimas tarpusavyje ir sujungimas su keitikliu turi būti atliekamas naudojant ant saulės modulių iš anksto sumontuotas to paties tipo jungtis. Kabelių negalima naudoti kaip pagalbinių laikiklių, jų negalima lenkti ir montuoti veikiant tempimo jégai. Naudokite tik specialius saulės kabelius ir tinkamas jungtis, atitinkančias vietas specifikacijas įrengimo vietoje.

Rekomenduojamas mažiausias kabelio skerspjūvis yra 4 mm² (#12 AWG). Moduliams įžeminti ir sujungti galima naudoti tik sertifikuotus saulės energijos kabelius. Mažiausias lenkimo spindulys yra 5 kartus didesnis už kabelio skersmenį.

Pritvirtinkite kabelį prie montavimo sistemos UV spinduliams atspariais kabelių raiščiais ir venkite tiesioginių saulės spinduliu ant kabelių.

Kabeliai ir jungtys neturi būti ant stogo dangos ir neturi gulėti vandens nešančioje plokštumoje.

Elektros instalaciją ir paleidimą gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas, kuris yra susipažinęs su atitinkamais saulės modulių naudojimo ir montavimo standartais ir taisyklėmis. Pagal mūsų naudojimo instrukciją saulės modulio negali montuoti asmenys, neturintys minėtų žinių.

Saulės modulių negalima naudoti trumpojo jungimo sąlygomis.

Atjungus modulio kištukines jungtis eksplloatacijos metu gali kilti elektros lankas (atplėšiamos kibirkštys), todėl gali kilti pavojus žmonėms ir turtui. Nekiškite jokių daiktų į kištukus ir lizdus!

6.1 Elektros projektavimas

Prijunkite maksimalų saulės modulių skaičių, atitinkantį sistemoje naudojamų įrenginių įtampos specifikacijas. Saulės modulių negalima eksplloatuoti (pagal II apsaugos klasę) esant aukštesnei įtampaileiistina sistemos įtampa. Specifikacijas rasite saulės modulių duomenų lape arba atitinkamų keitiklių duomenų lape.

Visi prijungti elektriniai komponentai turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų didžiausią sistemos darbinę įtampą.

Dėl ypatingų aplinkos sąlygų modulis gali tiekti didesnę srovę ir (arba) įtampą, nei nurodyta standartinėse bandymo sąlygose. Projektuojant fotovoltaicinės sistemos, I_{sc} ir U_{oc} vertės turėtų būti padaugintos iš koeficiente 1,25, kad būtų nustatytos tokios komponentų, kaip laidai, saugikliai ir keitikliai, prijungtų prie saulės modulių išėjimo, vardinės vertės.

Norint nustatyti didžiausią galimą modulių skaičių eilutėje, reikia naudoti atvirosios grandinės įtampą esant žemiausiai temperatūrai:

$$U_{system,max} \geq N \times U_{OC,STC} \times [1 + \beta_{U_{oc}} \times (\vartheta_{min} - 25)]$$


$N = \text{number of seriell modules};$

$\beta_{U_{oc}} = \text{temperature coefficient of } U_{oc};$

$\vartheta_{min} = \text{minimum temperature at location}$

Turi būti laikomasi nurodytų apsaugos klasių, bet ne žemesnės kaip IP65. Jungdami jungtis kartu, užtikrinkite, kad jungtis būtų be tarpu.

Jungiant nuosekliai, reikia naudoti tik to paties stiprumo saulės modulius; jungiant lygiagrečiai, reikia naudoti tik tos pačios įtampos saulės modulius. Saulės modulius galima jungti nuosekliai, vieno modulio teigiamajai gnybtai prijungiant prie kito modulio neigiamo gnybto.



Lygiagrečiai jungiant saulės modulius, reikia taikyti tinkamas apsaugos nuo viršytampių priemones (pvz., grandinės saugiklį). Būtina užtikrinti, kad nebūtų viršytas duomenų lape nurodytas apkrovos pajėgumas atvirkštinės srovės atžvilgiu. Jei lygiagrečiai jungiamos daugiau nei dvi grandinės, turi būti naudojami grandinių saugikliai ir grandinių diodai.

Siekiant sumažinti žaibo įtampą, visų laidininkų kilpų plotas turi būti kuo mažesnis.


6.2 Aplenkimo diodas

Pusės elementų modulių jungiamoseose dėžutėse yra po apėjimo diodą, kuris lygiagrečiai prijungtas prie elementų grandinės. Esant šešeliui, diodas gali apeiti paveiktą modilio dalį ir taip apsaugoti ją nuo per didelio įkaitimo bei sumažinti visos sistemos galios nuostolius. Vis dėlto reikėtų vengti dalinio šešeliavimo. Atkreipkite dėmesį, kad apėjimo diodas néra apsaugos nuo viršytampių įtaisas.

Jei diodas sugedės, montuotojas arba sistemos priežiūros tiekėjas turi kreiptis į "Axitec". Nebandykite patys atidaryti modilio jungiamosios dėžutės.

Kiekviename modulyje yra 3 apėjimo diodai.

6.3 Jžeminimas



Saulės modulių jžeminimas turi būti atliekamas pagal konkrečios šalies specifikacijas ir įstatymus. Jei pastate jau yra arba planuojama įrengti apsaugos nuo žaibo sistemą, fotovoltaikinė sistema turi būti integruota į apsaugos nuo tiesioginių žaibo smūgių koncepciją. Jei naudojamas betrūkininis inverteris, pagal inverterio gamintojo specifikacijas gali reikėti atlikti potencialų jžeminimą. Būtina laikytis konkrečios šalies įstatymų.

Saulės modulių jžeminimas turi būti atliekamas tik tam tikslui rémo profilyje nurodytuose taškuose, naudojant jžeminimo kabelį, kuris prie rémo prijungtas elektrai laidžiu būdu.

Jžeminimui galima naudoti tik sertifikuotus kabelius.

7 Priežiūra ir valymas

7.1 Techninė priežiūra

Rekomenduojame reguliarai tikrinti:

- Reguliariai tikrinkite, ar modulis nėra pažeistas ir ar nesudaužytas stiklas.
- Patirkinkite, ar visos elektrinės jungtys yra sandarios ir ar jose nėra korozijos.
- Patirkinkite kabelių vientisumą
- Patirkinkite, ar montavimo sistema patikimai laikosi ir yra tvirta.

Dažniausios mažos energijos išeigos priežastys yra šios:

- Netinkamas arba sugedęs laidas
- Perdegę saugikliai arba suveikę grandinės pertraukikliai
- Saulės modulių užtemdymas medžiais, stulpais ar pastatais
- Inverterio gedimas
- Netinkama priežiūra ir valymas
- Saulės modulių užteršimas
- Netinkamas saulės modulių pasvirimo kampus arba orientacija

7.2 Valymas

Jei polinkis yra pakankamas ($\geq 15^\circ$), saulės modulių paprastai valyti nereikia (jie savaime išsivalo nuo lietaus). Jei jie sumontuoti plokščiu kampu ir (arba) yra daug purvo ir (arba) dulkių, retkarčiais valymas gali būti naudingas siekiant išlaikyti didelį energijos kiekį.

Valant fotovoltinę sistemą kyla elektros smūgio ir modulių bei kitų komponentų pažeidimo pavojus. Todėl rekomenduojame valyti tik apmokytam personalui, kuris yra susipažinęs su vandens poveikio elektros komponentams rizika ir turi asmenines apsaugos priemones. Pažeidus modulius, padidėja elektros smūgio rizika. Prieš valydami patikrinkite modulius. Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, sistema turi būti išjungta, o valymas turi būti atliekamas esant silpnai saulės šviesai.

Reikalavimai valymo procesui:

- Modulių cheminis valymas draudžiamas.
- Valymui galima naudoti lietaus vandenj arba videntiekio vandenj, kurio bendras kietumas mažesnis nei 75 mg/l.
- Jei stipriam užteršimui pašalinti nepakanka tekančio vandens, naudokite minkštą, nelaidžią kempinę ar panašų įrankį. Jei reikia, valymo procesui palengvinti galima naudoti neabrazyvinį, neerzinantį ir švelnų stiklo valiklį. Valiklio likučius reikia nuplauti pakankamu kiekiu tekančio vandens.
- Nenaudokite aukšto slėgio valiklio ir nevalykite modulių galinės dalies šepečiu.
- Draudžiama stovėti ar vaikščioti ant modulių.
- Modulio ir vandens temperatūros skirtumas neturi viršyti 20 K.

8 Atsakomybės aprubojimas

Šios montavimo ir surinkimo instrukcijos taikomos paprastai naudojamoms sistemoms. Visa informacija yra be garantijos. AXITEC Energy GmbH & Co KG neprisiima jokios atsakomybės už saulės modulių naudojimą ir funkcionalumą, jei nukrypstama nuo šioje naudotojo informacijoje pateiktų nurodymų. Kadangi AXITEC Energy GmbH & Co. KG negali kontroliuoti ar prižiūréti, kaip laikomasi šios informacijos naudotojui ir saulės modulių montavimo, eksploatavimo, naudojimo bei priežiūros sąlygų ir būdų, AXITEC Energy GmbH & Co. KG neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, neteisingo montavimo, eksploatavimo, naudojimo ar priežiūros.

Be to, atsakomybė už patentų ar kitų trečiųjų šalių teisių pažeidimus, atsirandančius naudojant saulės modulius, netaikoma, išskyrus atvejus, kai atsakomybė privaloma pagal įstatymus.